

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言

文書番号 : 大ES 第39号  
発行者の名前 : 大阪エネルギーサービス株式会社 大阪西梅田地域  
発行者の住所 : 大阪市北区梅田三丁目2-62  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
2017年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2017年6月30日

問い合わせ先 大阪エネルギーサービス株式会社  
技術企画部  
TEL 06-6453-2112

会社代表者の署名

原 田 好 博

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2019年 4月 19日  
発行場所 : 大阪エネルギーサービス株式会社

役職名・氏名 : 代表取締役社長 原田 好博

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で あ る。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（文書番号 付属書）

### 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数（2017年度分）

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		大阪西梅田地域	
所在地		大阪市北区梅田三丁目 2-6 2	
事業者名	事業登録番号	大阪エネルギーサービス株式会社	第 030 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガス (1000 m <sup>3</sup> )	1,743	329	1,414
LPG (t)	0	0	0
石炭 (t)	0	0	0
電力 (MWh)	8,985	8,601	338
その他	0	0	0
販売熱量 (GJ)	195,733	147,895	47,838
COP	1.20	1.51	0.74

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0.66
	温熱	1.35