

## J I S Q 17050-1に基づく自己適合宣言

文書番号 : 大ES第130号  
発行者の名前 : 大阪エネルギーサービス株式会社 大阪西梅田地域  
発行者の住所 : 大阪市北区梅田三丁目2-62  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
2024年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日> 2017年6月30日

問い合わせ先 大阪エネルギーサービス株式会社  
技術企画部  
TEL 06-6453-2112

会社代表者の署名

---

（本人の署名又は同等の印）

発効日 : 2026年6月25日  
発行場所 : 大阪エネルギーサービス株式会社  
役職名・氏名 : 代表取締役社長 根木 泰司



この文書は、J I S Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（文書番号 付属書）

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数（2024 年度分）

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

|       |        |                  |       |
|-------|--------|------------------|-------|
| 営業地域名 |        | 大阪西梅田地域          |       |
| 所 在 地 |        | 大阪市北区梅田三丁目 2-6 2 |       |
| 事業者名  | 事業登録番号 | 大阪エネルギーサービス株式会社  | 第030号 |

| 原・燃料使用量                    | 計       | 冷熱      | 温熱      |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| ガ ス (1000 m <sup>3</sup> ) | 4,398   | 466     | 3,932   |
| L P G ( t )                |         |         |         |
| 石 炭 ( t )                  |         |         |         |
| 電 力 ( M W h )              | 19,719  | 18,681  | 1,038   |
| その他 ( G J )                | 72      | 8       | 64      |
| 販売熱量 ( G J )               | 416,915 | 286,530 | 130,385 |
| C O P                      | 1.10    | 1.42    | 0.73    |

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

|                                      |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| 「他人から供給された熱」の<br>一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ) | 冷熱 | 0.71 |
|                                      | 温熱 | 1.38 |